




URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl



Myślibórz, 09.09.2019 r.

GKOŚ.0003.110.2019.RP

Zenon Wójciak
Piotr Rampała
Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 28.08.2019 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczących podjętych działań w zakresie poprawy warunków dostarczania wody dla mieszkańców ulicy Gorzowskiej w Myśliborzu i mieszkańców Klicka.

Odpowiadając na Panów interpelację informuję, że skierowano zapytanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu w sprawie podjętych działań zmierzających do poprawy warunków technicznych dostarczania wody dla mieszkańców ulicy Gorzowskiej w Myśliborzu i mieszkańców miejscowości Klicko.

Odpowiedź na Panów interpelację zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu wyjaśnień od zarządcy sieci wodno-kanalizacyjnej.

[Signature]
Zm. Burmistrza
Robert Petruk
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ PRZEWODNICZĄCY
100-1000
UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1
74-300 MYŚLIBÓRZ

Otrzymują:

- 1) Zenon Wójciak, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 2) Piotr Rampała, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Marek Antczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

Sporządził: Robert Petruk, Wydział GKOŚ.



URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl

Myślibórz, 02.10.2019 r.

GKOŚ.0003.110.2019.RP

Zenon Wójciak
Piotr Rampala
Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 28.08.2019 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczących podjętych działań w zakresie poprawy warunków dostarczania wody dla mieszkańców ulicy Gorzowskiej w Myśliborzu i mieszkańców Klicka.

Odpowiadając na Panów interpelację przekazuję odpowiedź Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu w sprawie podjętych działań zmierzających do poprawy warunków technicznych dostarczania wody dla mieszkańców ulicy Gorzowskiej w Myśliborzu i mieszkańców miejscowości Klicko.

Z up. Burmistrza

Robert Petruk
NACZELNIK WYDZIAŁU

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 MYŚLIBÓRZ

Otrzymują:

- 1) Zenon Wójciak, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 2) Piotr Rampala, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Marek Antczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

Sporządził: Robert Petruk, Wydział GKOŚ.




PWiK
MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz
NIP 597 17 30 442 KRS 0000446103
tel/fax 95 747 31 21

Myślibórz, 26.09.2019 r.

Urząd Miejski w Myśliborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
70-300 Myślibórz

*Główny
Urząd Miejski*



DT 050.19.2019.EP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, w nawiązaniu do pisma GKOŚ.0003.110.2019.RP z dnia 09.09.2019 r. dotyczącego interpelacji w sprawie warunków dostarczania wody dla mieszkańców ul. Gorzowskiej w Myśliborzu i miejscowości Klicko, informuje:

Sieć wodociągowa w ulicy Gorzowskiej oraz w Klicku jest fragmentem sieci miejskiej najbardziej oddalonym od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Cienistej. Ponadto występuje znaczna różnica wysokości terenu pomiędzy SUW przy ul. Cienistej a ul. Gorzowską. Czynniki te wywołują naturalne straty ciśnienia, co jest odczuwalne przez odbiorców z tego rejonu miasta. Zwiększenie ciśnienia wody w sieci w tym rejonie może nastąpić poprzez wymianę sieci lub wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia, co wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi.

Ze względu na realizowany przez PWiK program inwestycyjny, Spółka nie ma możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w najbliższym czasie.

Z poważaniem

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Hrabko

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Myśliborzu

2. aa